

## Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi wejściowych do piwnic.

### 1. Warunki wspólne:

- 1.1 Zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, drzwi wewnętrzne.
- 1.2 Ościeżnica i skrzydło stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.
- 1.3 Konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej.
- 1.4 Wyposażenie: 3 zawiasy z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, typ klamki: powlekana tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkładką patentową numerowaną (o różnej numeracji, wg warunków szczegółowych).
- 1.5 **Kolor wg wzornika RAL, w nawiązaniu do koloru stolarki drzwi wejściowych do budynku zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie pomiarów/uzgodnień przed realizacyjnymi (paleta RAL).**
- 1.6 Drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle istniejących otworów drzwiowych lub drzwi standardowe możliwie maksymalnie wykorzystujące otwór, nie dopuszcza się podkuć nadproży (elementów konstrukcyjnych).
- 1.7 W ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych/utylizację.
- 1.8 Obróbki tynkarskie, szpachlarskie i malarskie obustronnie wykonać należy w kolorze istniejących ścian.
- 1.9 Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobate Techniczną, dokumentację techniczną, informacje o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi - rysunek z opisem przyjętych materiałów i rozwiązań; w przypadku ograniczonej kolorystyki określić należy oferowaną do wyboru kolorystykę, wg palety RAL.

### 2. Warunki szczegółowe :

#### 2.1 Zadanie nr 1a dotyczy budynku przy ul. Jaworowej 32,34

- 2.1.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne na wysokości parteru w klatce schodowej budynku,
- 2.1.2 Ilość drzwi do wymiany: **2 sztuki.**
- 2.1.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi, do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym.
- 2.1.4 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia)
- 2.1.5 Ilość kluczy: 2 kl. schodowe x 30 szt. kluczy/kl. + 2 x 2szt. = 64 szt. ( dla każdej kl. schodowej różny nr. klucza )
- 2.1.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 91÷97cm x wys.192÷196cm.** Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. Proponowany wymiar drzwi 80x 200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

#### 2.2 Zadanie nr 1b dotyczy budynku przy ul. Konarowej 4,6

- 2.2.1 Lokalizacja: drzwi piwniczne na wysokości parteru w klatce schodowej budynku ,
- 2.2.2 Ilość drzwi do wymiany: **2 sztuki.**
- 2.2.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi.
- 2.2.4 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia).
- 2.2.5 Ilość kluczy: 2 kl. schodowe x 30 szt. kluczy/kl. + 2 x 2 szt. = 64szt. (dla każdej klatki schodowej różny numer klucza).
- 2.2.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 92÷ 95cm x wys. 192÷196cm.** Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjąć wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego.** Proponowany wymiar drzwi 80 x 200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
DZIAŁ TECHNICZNY  
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

*W. Stogrod* 2024