

## Ogólne warunki techniczne wymiany drzwi wejściowych do piwnic w budynku przy ul. Dębowej 37,39,41,43.

### 1. Warunki ogólne:

- 1.1 Zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, drzwi wewnętrzne.
- 1.2 Ościeżnica i skrzydło stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.
- 1.3 Konstrukcja skrzydła zamknięta płaszczowa, obustronnie z blachy stalowej.
- 1.4 Wyposażenie: 3 zawiasy z regulacją, klamka od wewnątrz i gałka od zewnątrz, typ klamki: powlekana tworzywem sztucznym, jeden zamek z wkładką patentową numerowaną (o różnej numeracji, wg warunków szczegółowych).
- 1.5 **Kolor wg wzornika RAL, w nawiązaniu do koloru stolarki drzwi wejściowych do budynku zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie pomiarów/uzgodnień przedrealizacyjnych (paleta RAL).**
- 1.6 Drzwi wykonać z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania wymiarów w świetle istniejących otworów drzwiowych lub drzwi standardowe możliwie maksymalnie wykorzystujące otwór, nie dopuszcza się podkuć nadproży (elementów konstrukcyjnych).
- 1.7 W ofercie należy uwzględnić wywóz materiałów podemontażowych/utylizację.
- 1.8 Obróbki tynkarskie, szpachlarskie i malarskie obustronnie wykonać należy w kolorze istniejących ścian.
- 1.9 Oferent dostarczy aktualną pełną Aprobata Techniczną, dokumentację techniczną, informacje o przyjętych wymiarach oferowanych drzwi - rysunek z opisem przyjętych materiałów i rozwiązań; w przypadku ograniczonej kolorystyki określić należy oferowaną do wyboru kolorystykę, wg palety RAL.

### 2. Warunki szczegółowe :

#### 2.1 dotyczy budynku Dębowa 37,39,41,43

- 2.1.1 Lokalizacja: drzwi z klatek schodowych do piwnic w budynku Dębowa 37,39,41,43
- 2.1.2 Ilość drzwi do wymiany: **4 sztuki.**
- 2.1.3 Kierunki otwierania zgodne z istniejącymi.
- 2.1.4 Drzwi bezprogowe (uniemożliwienie potknięcia).
- 2.1.5 Ilość kluczy: 4 kl. schodowe x 18szt kluczy/kl. = 72szt (dla każdej klatki schodowej różny numer klucza).
- 2.1.6 Poglądowe wymiary otworów (w świetle muru) **szer. 89÷90cm x wys.204÷206 cm.** Podane wymiary są orientacyjne, Oferent zobowiązany jest sprawdzić powyższe wymiary w naturze. **Do produkcji przyjmując wymiary rzeczywiste z pomiaru własnego.** Proponowany wymiar drzwi 80 x200, możliwość zastosowania do weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.

